



Красноярский филиал  
Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский и конструкторский институт  
монтажной технологии - Атомстрой»  
(ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»)

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Лаборатория металлов

Лаборатория неразрушающего контроля  
Свидетельство об аттестации № 92А170248

662977, Российская Федерация, Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Матросова, д.15,  
Тел/факс 8 (3919) 74-39-47, E-mail: rosatomstroy@rosatom.k26.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-ТВ/14**  
измерения твердости материалов

от « 15 » апреля 2014 г.

Подразделение: Топливо-транспортный цех

Объект контроля: Подшипник 6208

Объем контроля: 30%

Контроль производился согласно НТД: ГОСТ Р 52859-2007

Средства контроля: Твердомер электронный «ТЭМП-4», зав. № 048334, до 05.06.2014 г.

Контрольный образец: МТБ-МЕТ 105 НВ, 397 НВ, до 01.10.2014 г.

Результаты контроля:

№	Твердость, НВ		Примечание
	Наружная обойма (без покрытия)	Внутренняя обойма (с покрытием)	
1.	259	367	
2.	252	357	
3.	253	366	

Контроль проводил:

Специалист НК II уровня  
уд. № НОАП-0038-1488, УЗК до 11.2015 г.

В.М. Кучин

Ответственный за контроль:

Начальник лаборатории металлов  
уд. № НОАП-0038-1352, УЗК до 10.2014 г.

И.С. Кечин